



# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1280 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Brandskydd

BBR 5:534

## Innehavare: Hoefnagels Branddeuren BV

Zevenheuvelenweg 50 5048 AN Tilburg, The Netherlands

Tel: 013-462 59 59

E-post: Branddeuren@hoefnagels.com Web: www.hoefnagels.com

## Produkt namn: Firescreen® Radiation R1-R3, EW 30-90

Eldfast rullskärm, som aktiveras vid brand.

Bredda dörrhåll max. 4360 mm, Höjd dörrhåll max. 4500 mm.

### Avsedd användning

Firescreen EW R1-R3 är en eldfast rullskärm som vid brand aktiveras och avskiljer byggnader och byggnadsdelar, således brandspridning förhindras.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass upp till *EW 90	5:231
Material B, s1-d0	5:231
*Dörr, lucka, port	5:534

\*utrymmen som är försedda med automatisk vattensprinkleranläggning eller som har brandbelastning lägre än 250 MJ/m<sup>2</sup> kan utformas med halva den brandtekniska klassen för aktuell byggnadsdel och utan krav på isolering, dock lägst i klassa E.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

## 2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2015-04-28
Bilaga 2: Produktmärkning	2015-04-28
Bilaga 3: Kontroll	2015-04-28
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2015-04-28

### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
bygg@kiwa.se  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)

Beslutsdatum: 2015-04-28

Diarienummer: 214/15

Giltigt till: 2019-10-31

### Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

Johnny Ostfeldt  
Handläggare

